



Ditta Geom.  
**MARCANTOGNINI**  
**ANTINCENDI** 

Via Cimabue 28/30 – 60019 Senigallia (AN)  
Tel. 071 6608037/83 – Fax 071 6611804  
[www.marcantogniniantincendi.it](http://www.marcantogniniantincendi.it)  
email: [info@marcantogniniantincendi.it](mailto:info@marcantogniniantincendi.it)  
P.IVA 01032290429 - C.C.I.A.A. AN 104656

## SCHEMA TECNICA / TECHNICAL CARD

TIPO / TYPE **ESTINTORE PORTATILE A CO2 DA KG 2**  
**PORTABLE FIRE EXTINGUISHER KG 2 CO2**

MODELLO / MODEL **CO2KG2**

CODICE ARTICOLO / CODE ARTICLE **08005/EN3**

### CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

MATERIALE DEL CILINDRO / CYLINDER MATERIAL **ACCIAIO / STEEL**

MATERIALE DELLA VALVOLA / VALVE BODY MATERIAL **OTTONE / BRASS**

ALTEZZA DEL CILINDRO / CYLINDER HEIGHT **465 MM**

SPESSORE PARETE / THICKNESS WALL **2,7 MM**

DIAMETRO ESTERNO / OUTSIDE DIAMETER **104,6 MM**

VOLUME TOTALE / TOTAL VOLUME **3,0 LT**

AGENTE ESTINGUENTE / EXTINGUISHING AGENT **CO2**

CLASSE DI FUOCO / FIRE RATING **55 B**



### AVVERTENZE

- RICARICARE DOPO L'USO ANCHE PARZIALE
- VERIFICARE PERIODICAMENTE
- UTILIZZARE SOLO RICAMBI ORIGINALI
- 2 KG CO2
- PROPELLENTE ANIDRIDE CARBONICA
- CODICE IDENTIFICAZIONE COSTRUTTORE 096
- TEMPERATURE LIMITE DI UTILIZZAZIONE -20°C/+60°C
- UTILIZZABILE SU APPARECCHI IN TENSIONE DOPO L'UTILIZZO
- IN LOCALI CHIUSI AREARE

### WARNINGS

- REFILL EVEN AFTER PARTIAL USE
- CHECK PERIODICALLY
- USE ONLY ORIGINAL PRODUCTS AND SPARE PARTS
- 2 KG CO2
- PROPELLENT CARBON DIOXIDE
- MANUFACTURING CODE 096
- TEMPERATURE RANGE -20°C/+60°C
- USABLE ON ELECTRICAL EQUIPMENT AFTER USE IN CLOSED
- AREA, CIRCULATE FRESH AIR

### ISTRUZIONI

- ESTRARRE LA SPINA DI SICUREZZA
- IMPUGNARE LA MANIGLIA
- PREMERE LA LEVA E DIRIGERE IL GETTO ALLA BASE DELLA FIAMMA

### INSTRUCTIONS

- PULL OUT SAFETY PIN
- GRAB THE HANDLE
- PRESS LEVER AND DIRECT JET TO THE BASE OF FIRE

**DCPST/A6/3165/153 sott. 108**